

**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
реализуемых для достижения запланированных значений
показателей доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения (МГН) объекта и услуг здания Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения - Детский
сад № 77 города Екатеринбурга, в целях определения соответствия
требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа для
инвалидов и маломобильных групп населения**

г. Екатеринбург
2021 год.

Утверждаю:
Заведующий МБДОУ-
детский сад № 77
М.В. Зубаирова

"06" августа 2021 г.



**Перечень мероприятий («дорожная карта»),
реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения (МГН) объекта и услуг**

Наименование объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад № 77
(МБДОУ - детский сад № 77)

Адрес: 620142, Свердловская область г. Екатеринбург, ул. Фрунзе д.36А

№ п/п	Наименования мероприятия	Сроки проведения мероприятий (№ квартала год)
1 Организационные мероприятия		
1	Разработать положение о политике организации в сфере обеспечения условий доступности для инвалидов и МГН объекта и предоставляемых услугах, а также оказания им при этом необходимой помощи включающий в себя порядок и алгоритм.	По мере поступления финансирования
2	Очищать поверхность путей движения на территории до здания (тротуары, пандус и лестница), а также маршруты движения от эвакуационных выходов в зимний период (порядок уборки и очистки поверхностей указать в организационных документах, с определением ответственных лиц).	Постоянно
2 Автостоянка и парковка		
3	Направить письмо в соответствующую организацию для выделения и обустройства около учреждения 10% машино-мест, но не менее одного места для транспорта инвалидов, в том числе на кресле-коляске, обозначить выделенные для транспорта инвалидов места знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД, на поверхности покрытия стоянки и в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.), на высоте от 1,5 до 2,0 м. Дублировать дорожный знак «Инвалиды» на горизонтальной поверхности следует в соответствии с дорожной разметкой 1.24.3 ГОСТ Р 51256. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске, следует предусматривать размером 6,0х3,6 м, что даст возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.	По мере поступления финансирования
3 Территория, прилегающая к объекту		
4	Устранить не ровности асфальтового покрытия.	По мере поступления

		финансирования
5	Установить информирующие указатели на путях движения от входов на территорию до здания.	По мере поступления финансирования
4 Вход в здание		
Входная площадка		
6	Поручни лестниц привести в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные: - поручни следует располагать на высоте 0,9 м (допускается от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м.; - завершающие горизонтальные части поручня должны иметь не травмирующее завершение; - концы поручней лестниц должны быть либо скруглены, либо прочно прикреплены к стене или стойкам, а при парном их расположении - соединены между собой; - поверхность поручня не должна перекрываться стойками, другими конструктивными элементами или препятствиями; - поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06 м; - расстояние в свету между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 м для стен с гладкими поверхностями и не менее 0,06 м для стен с шероховатыми поверхностями.	По мере поступления финансирования
7	Поручни пандуса привести в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 Устройства опорные стационарные реабилитационные.	По мере поступления финансирования
8	На проступи краевых ступеней лестничных маршей входных групп нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, общей шириной 0,08-0,1м. на всю ширину ступени.	По мере поступления финансирования
9	У входной двери в здание с правой стороны установить рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м, информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля, с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приёмных часов), при этом дополнительно рекомендуется установить систему информирования и ориентирования.	По мере поступления финансирования
10	Дверное полотно выполнить контрастно относительно дверных наличников.	По мере поступления финансирования
11	Выполнить пороги с высотой не более 0,014 м.	По мере поступления финансирования
12	Заменить двери с шириной одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м.	По мере поступления финансирования
5 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		
13	При входе установить информационную тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, отображающую информацию об основных помещениях в здании, не мешающую основному потоку	По мере поступления финансирования

	посетителей. Разместить с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа, а рядом с мнемосхемой уставить тактильный знак пиктограмма « i » (информация), а также установить настенный поручень и звонок с знаком пиктограммой «колокольчик и инвалид на кресле-коляске».	
14	Определить место для нахождения собаки-проводника.	По мере поступления финансирования
15	Заменить двери с шириной одной створки (дверного полотна) не менее 0,9 м.	По мере поступления финансирования
16	Выполнить пороги с высотой не более 0,014 м.	По мере поступления финансирования
17	Дверное полотно выполнить контрастно относительно дверных наличников.	По мере поступления финансирования
Лестницы		
18	На проступи краевых ступеней следует нанести одну противоскользящую полосу (возможно с фотолюминесцентным покрытием), контрастных с поверхностью ступени, желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м. Расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени – от 0,03 м до 0,04 м.	По мере поступления финансирования
19	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть обозначения этажей с рельефным шрифтом высотой букв не менее 15 мм или знаками шрифта Брайля, а также предупредительные полосы об окончании перил.	По мере поступления финансирования
Пути эвакуации		
20	Перед наружной лестницей обустроить тактильно-контрастные указатели предупреждающий указатель «Внимание, прямо по ходу движения лестничный марш» с рифами типа усеченных конусов (куполов), расположенными в линейном порядке, (рекомендуется выполнение холодным пластиком), выполняющие предупреждающую функцию на расстоянии 0,8-0,9 м перед лестницей. Глубина предупреждающего указателя должна быть в пределах 0,5 –0,6 м и входить в общее нормируемое расстояние до лестницы. Указатель должен заканчиваться на расстоянии 0,3 м от внешнего края проступи верхней и нижней ступени. Указатели должны иметь высоту рифов 5 мм.	По мере поступления финансирования
21	На проступях краевых ступеней лестничного марша нанести одну противоскользящую полосу на всю ширину лестницы, контрастную с поверхностью ступени (жёлтого цвета), общей шириной 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи – от 0,03 м до 0,04 м.	По мере поступления финансирования
22	Оборудовать лестницу опорными поручнями согласно следующих требований СП 59.13330.2016 и ГОСТ Р 51261.	По мере поступления финансирования
23	На двери эвакуационных выходов установить ручки нажимного действия типа горизонтальной планки "антипаника". Рекомендуется оборудовать запасные выходы данным устройством или электромагнитными замками, открывающимися при срабатывании автоматической пожарной сигнализации и (или) автоматической установки пожаротушения и/или дистанционно с пожарного поста	По мере поступления финансирования

	(с поста охраны).	
24	Дверные ручки выполнить контрастно относительно дверного полотна.	По мере поступления финансирования
25	На прозрачные полотна дверей, следует нанести контрастную маркировку (желтого цвета), в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусмотреть на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными текстами той же яркости.	По мере поступления финансирования
26	В помещениях, в коридорах и на лестницах установить средства информации, выполненные на фотолюминесцентной основе, в том числе низкорасположенные на высоте не более 0,4 м от уровня пола (раздел 6.6 ГОСТ Р 12.2.143-2009), с указанием направления движения при эвакуации удобные для понимания всеми категориями МГН (п. 6.5.2. СП59.13330.2016). Высокрасположенные предупреждающие знаки и указатели направления следует располагать так, чтобы обеспечивать визуальное усиление на средних и дальних расстояниях наблюдения между 10 — 30 м, и чтобы указывать на изменение направления маршрута эвакуации или на промежуточные и конечные пункты сбора маршрута эвакуации; они должны быть установлены на всех дверях аварийных выходов на маршруте эвакуации и на конечном выходе.	По мере поступления финансирования
27	Приобрести эвакуационные лестничные кресла (стулья) на каждую эвакуационную лестницу, предназначенные для спасения инвалидов и людей с ограниченными возможностями при пожаре и другой ЧС по лестничным маршам.	По мере поступления финансирования
6 Санитарно-бытовые помещения		
28	Санитарные комнаты обустроить в соответствии с нормативными требованиями, а именно: - установить у дверей санитарно-бытовых помещений со стороны ручки информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно точечным способом на высоте от 1,2 до 1,6 м и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - двери в туалет выполнить с шириной полотна не менее 0,9 метра; - выполнить пороги с высотой не более 0,014 м; - установить унитаз с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз; - установить водопроводные краны с рычажной ручкой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа; - установить на входную дверь в туалет для инвалидов замки с возможностью открытия их, при необходимости, персоналом снаружи; - установить стационарные и откидные опорные поручни у унитазов, поворотные или откидные сидения. - в соответствии с п. 8.10. СП 136.13330.2012 нижний край зеркала предназначенный для пользования	По мере поступления финансирования

	инвалидами, расположить на высоте не более 0,8 м от уровня пола.	
29	Оборудовать туалеты системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В общественной уборной тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.	По мере поступления финансирования
30	Установить информатор системы ориентирования и информирования.	По мере поступления финансирования
31	Установить опорные поручни по стене.	По мере поступления финансирования
32	Установить держатель костылей и одежды.	По мере поступления финансирования
33	Оборудовать раковину с хирургическим вырезом поручнями с 2-х сторон.	По мере поступления финансирования
34	Установить автоматический сушиитель для рук.	По мере поступления финансирования
35	Рекомендуется применять тактильно-звуковые информаторы у входной двери в санитарно-бытовое помещение.	По мере поступления финансирования
7 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		
*Кабинетная форма		
36	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуг с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика или оборудовать кабинеты приборами для усиления звука.	По мере поступления финансирования
37	Ширину прохода в кабинетах при расстановке мебели и оборудования выполнить не менее 1,2 м.	По мере поступления финансирования
*Зальная форма		
38	Актный зал оборудовать приборами усиления слуха (стационарная индукционная система для инвалидов по слуху).	По мере поступления финансирования

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575838

Владелец Зубаирова Марина Владимировна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023